

今回検査で指摘はないが、大臣が定める検査項目について、前回検査の指摘事項が改善されていない場合の報告書記入要領

①報告書 第一面

【3. 報告対象建築物】

- 【イ. 所在地】
- 【ロ. 名称のフリガナ】
- 【ハ. 名称】
- 【ニ. 用途】

【4. 検査による指摘の概要】イ～ハ欄は、原則として**今回の検査結果**について記入してください。

設備 本社ビル

【4. 検査による指摘の概要】

- 【イ. 指摘の内容】 要是正の指摘あり (既存不適格) 指摘なし
- 【ロ. 指摘の概要】
- 【ハ. 改善予定の有無】 有 (平成 年 月に改善予定) 無
- 【ニ. その他特記事項】 平成25年度要是正の指摘継続 換気設備(地下1階会議室に換気扇故障による換気量不足あり)

※受付欄	※特記欄	※整理番号欄
平成 年 月 日		
第 号		
係員印		

要是正（継続）：
以前に実施した国土交通大臣が定める検査項目において要是正の指摘があり、その要是正箇所を今回検査せず、且つその改善済の報告がされていない状況をいいます。

「要是正（継続）」がある場合は、【ニ. その他特記事項】欄に「平成〇〇年度要是正の指摘継続」と記入し、以前の指摘事項の内容を詳細に記入してください。

【報告書(副本)返送先】

名称
〒
住所

②報告書 第二面

【5. 換気設備の概要】

- 【イ. 無窓居室】 自然換気設備 (一 系統 一 室) 機械換気設備 (6 系統 8 室)
- 中央管理方式の空気調和設備 (系統 室)
- その他
- 【ロ. 火気使用室】 自然換気設備 (系統 室)
- その他
- 【ハ. 居室等】 自然換気設備 (系統 室)
- 中央管理方式の空気調和設備 (系統 室)
- その他
- 【ニ. 空気調和設備・冷暖房設備】 個別パッケージ ヒートポンプ
- ファンコイルユニット その他 ()

【6. 換気設備の検査の状況】欄は、**今回の検査結果**について記入してください。
「要是正（継続）」の指摘事項（箇所）は、【20. 備考】欄に記入します。

【6. 換気設備の検査の状況】

- 【イ. 指摘の内容】 要是正の指摘あり (既存不適格) 指摘なし
- 【ロ. 指摘の概要】
- 【ハ. 改善予定の有無】 有 (平成 年 月に改善予定) 無

【7. 換気設備の不具合の発生状況】

- 【イ. 不具合】 有 無
- 【ロ. 不具合記録】 有 無
- 【ハ. 改善の状況】 実施済 改善予定 (平成 年 月に改善予定) 予定なし

③検査結果表

1 法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室（換気設備を設けるべき調理室等を除く。）						
(1)	機械換気設備	機械換気設備（中央管理方式の空調設備を含む。）の外観	外気取り入れ口及び排気口への雨水等の防止措置の状況	○		
(2)			外気取り入れ口及び排気口の	検査結果表は、今回の検査結果について記入します。 「要是正（継続）」の指摘事項については、記入する必要ありません。		
(3)			各室の給気口及び排気口の設			
(4)			給気口、排気口及び居室内の			
(5)			風道の取付けの状況			
(6)			風道の材質			
(7)			給気機及び排気機の設置の状況			
(8)			換気扇による換気の状況			
(9)		機械換気設備（中央管理方式の空調設備を含む。）の性能	各系統の換気量		○	
(10)			各室の換気量	○		
(11)			中央管理方式による制御及び作動状態の監視の状況			
(12)	中央管理方式	空調設備の主要	空調設備の設置の状況			

④別紙1 換気状況評価表

別表1 法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室（換気設備を設けるべき調理室等を除く。）の換気状況評価表（A4）

測定年月日	平成 年 月 日	測定機器 メーカー名	型式番号等	階	室名 *注1	必要換気量 (m³/h)	換気方式	換気設備種別名 *注2	換気状況の評価 *注3	判定
										指摘なし・要是正
										指摘なし・要是正
										指摘なし・要是正
										指摘なし・要是正
							一種・二種・三種			指摘なし・要是正
							一種・二種・三種			指摘なし・要是正

今回の検査部分については、測定データの記入が必要です。
 今回検査していない室の必要換気量等のデータも省略せず記入して下さい。
 以前のデータには「25年実施」等、今回の検査ではないことを明記してください。
 なお、以前の検査結果は、判定しません。

3年までの間に1回行う検査項目の年度別実施状況表

※ 1年目から3年目までの検査（実施・予定）箇所当該する枠内のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。

種類	各建築設備検査結果表における検査項目番号及び検査項目		1年目検査実施箇所 (平成 25 年 4 月実施)		2年目検査（実施・ 予定 ）箇所 (平成 26 年 4 月実施)		3年目検査（実施・ 予定 ）箇所 (平成 27 年 4 月実施)	
	評価表（別表1）	該当無	全数を実施 実施せず	一部実施（次年に繰越し） <一部実施は実施箇所を下欄に記入>	全数を実施 実施せず	一部実施（次年に繰越し・ 当年で全数実施 ） <一部実施は実施・予定箇所を下欄に記入>	全数を実施 実施せず	一部実施（当年で全数実施） <一部実施は実施・予定箇所を下欄に記入>
換気設備	1(9) 各系統の換気量	<input type="checkbox"/> 該当無	全数を実施 実施せず	一部実施（次年に繰越し） <一部実施は実施箇所を下欄に記入>	全数を実施 実施せず	一部実施（次年に繰越し・ 当年で全数実施 ） <一部実施は実施・予定箇所を下欄に記入>	全数を実施 実施せず	一部実施（当年で全数実施） <一部実施は実施・予定箇所を下欄に記入>
	1(10) 各室の換気量	<input checked="" type="checkbox"/>	全数を実施 実施せず	一部実施（次年に繰越し） <一部実施は実施箇所を下欄に記入>	全数を実施 実施せず	一部実施（次年に繰越し・ 当年で全数実施 ） <一部実施は実施・予定箇所を下欄に記入>	全数を実施 実施せず	一部実施（当年で全数実施） <一部実施は実施・予定箇所を下欄に記入>
	1(11) 中央管理方式による制御及び作動状態の監視の状況	<input checked="" type="checkbox"/>	全数を実施 実施せず	一部実施（次年に繰越し） <一部実施は実施箇所を下欄に記入>	全数を実施 実施せず	一部実施（次年に繰越し・ 当年で全数実施 ） <一部実施は実施・予定箇所を下欄に記入>	全数を実施 実施せず	一部実施（当年で全数実施） <一部実施は実施・予定箇所を下欄に記入>
機械排煙設備	1(17) 各室の温度	<input checked="" type="checkbox"/> 該当無	全数を実施 実施せず	一部実施（次年に繰越し） <一部実施は実施箇所を下欄に記入>	全数を実施 実施せず	一部実施（次年に繰越し・ 当年で全数実施 ） <一部実施は実施・予定箇所を下欄に記入>	全数を実施 実施せず	一部実施（当年で全数実施） <一部実施は実施・予定箇所を下欄に記入>
	1(18) 排煙口の排煙風量	<input checked="" type="checkbox"/> 該当無	全数を実施 実施せず	一部実施（次年に繰越し） <一部実施は実施箇所を下欄に記入>	全数を実施 実施せず	一部実施（次年に繰越し・ 当年で全数実施 ） <一部実施は実施・予定箇所を下欄に記入>	全数を実施 実施せず	一部実施（当年で全数実施） <一部実施は実施・予定箇所を下欄に記入>
	1(19) 中央管理方式による制御及び作動状態の監視の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 該当無	全数を実施 実施せず	一部実施（次年に繰越し） <一部実施は実施箇所を下欄に記入>	全数を実施 実施せず	一部実施（次年に繰越し・ 当年で全数実施 ） <一部実施は実施・予定箇所を下欄に記入>	全数を実施 実施せず	一部実施（当年で全数実施） <一部実施は実施・予定箇所を下欄に記入>
給排水設備及び	3(5) 雑用水の用途	<input checked="" type="checkbox"/> 該当無	全数を実施 実施せず	一部実施（次年に繰越し） <一部実施は実施箇所を下欄に記入>	全数を実施 実施せず	一部実施（次年に繰越し・ 当年で全数実施 ） <一部実施は実施・予定箇所を下欄に記入>	全数を実施 実施せず	一部実施（当年で全数実施） <一部実施は実施・予定箇所を下欄に記入>

検査結果を必ず記入してください。

- 「指摘なし」の場合⇒「指摘なし」
- 「要是正」の場合⇒該当番号（検査結果表に記載の番号）を入れ、指摘箇所及び事象をできるだけ具体的に記入してください。
- 「要是正（継続）」の指摘がある場合⇒「平成〇〇年度要是正の指摘継続あり」と記入してください。
- 以前の検査の「要是正」が改善されていた場合⇒「平成〇〇年度の指摘、改善済み」等と記入してください。